



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю 355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164
тел. ОД (88652) 24-52-26, 357600 г. Ессентуки, ул. Долина Роз, 18, E-mail: Essentuki77@bk.ru, тел.
(887934) 2-21-30, факс (887934) 2-21-30, единый телефон доверия государственной
противопожарной службы (8652) 39-99-99, Главного управления МЧС России по Ставропольскому
краю, телефон доверия Северо-Кавказского регионального центра (8793) 39-99-99

Акт № 44

по результатам рассмотрения заявления

«24» сентября 2013 года

г. Ессентуки

(место составления акта)

14 ч. 00 мин.

Я, главный государственный инспектор г. Ессентуки по пожарному надзору УНД
ГУ МЧС России по Ставропольскому краю майор внутренней службы Вороненко
Виктор Иванович

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) государственного (ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование)

в период с 09 ч. 00 мин. «23» сентября 2013 г. по 14 ч. 00 мин. «24» сентября 2013
г. проведено обследование документов, объекта защиты заинтересованного лица
на территории, в зданиях и сооружениях: помещение спортивного зала 9*18 м.
муниципального бюджетного образовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 12

(наименование объекта, юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного (-ых) по адресу: 357600 Ставропольский край, г. Ессентуки ул.
Белоугольная 6,

при обследовании совместно с Директором Цалоевым К.У.

(Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) представителя заинтересованного лица, работником, присутствующим при проведении обследования. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Помещение спортивного зала 9*18 м. муниципального бюджетного
образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 12
расположено по адресу 357600 Ставропольский край, г. Ессентуки ул.
Белоугольная 6 представляет собой 1-этажное строение, 2-й степени
огнестойкости. Помещения оборудованы системой обнаружения и оповещения о
пожаре, работы выполнены СКО «ВДПО» лицензия № 2/21229 от 05.10.2007 г., в
соответствии с договором № 59 ТО, обслуживаются СКО ООО «ВДПО»,
лицензия № 2/21229. На объекте в полном объеме имеется пакет исполнительной
документация на систему обнаружения и оповещения о пожаре. Помещения
обеспечены первичными средствами пожаротушения в полном объеме.
Электрооборудование выполнено в соответствии с ПУЭ. Состояние
эвакуационных путей и выходов, соответствует предъявляемым требованиям.
Инструктаж о мерах пожарной безопасности с работниками проводится
своевременно.

Ответственные за пожарную безопасность прошли обучение по программе пожарно-технического минимума в СКО «ВДПО», удостоверения № 201, 200 выданы 14.03.2013 г.

(функциональное назначение объекта защиты, (зданий и помещений, расположенных на территории объекта защиты), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности, приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия)

2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
1.	-	-

С Актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен (а):

Цалоев К.У.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законные представители, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

«24» сентября 2013 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил (а):

Цалоев К.У.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

Вывод по результатам обследования:

Объект защиты заявителя **соответствует** обязательным требованиям пожарной безопасности.

«24» сентября 2013 г.

Обследование проводил:

Главный государственный инспектор г. Эссентуки по пожарному надзору УНД ГУ МЧС России по Ставропольскому краю

майор внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«24» сентября 2013 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



Вороненко В.И.